

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №135» г. Перми

Ул. Старцева, д. 9, г. Пермь, 614051
Тел. (342) 2666967, факс (342) 2666967
E-mail: geon60@pstu.ac.ru
ОКПО 40898301, ОГРН 1025901371385
ИНН/КПП 5906032410/590601001

05.09.2013 № СЭД-01-18-75

На № _____ от _____

**Отчет по выполнению
предписания № 854 РПН от
28.09.2012г.**

Информационное письмо.

Администрация МАОУ «СОШ № 135» г. Перми сообщает Вам о выполнении предписания № 854 от 28 сентября 2012 года.

П.2.1 Согласно п.п.7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10- восстановить естественное освещение помещения актового зала образовательного учреждения. – Выполнено, проведена полностью замена оконных блоков в актовом зале. Приложение №1, фото.

П.2.2 Согласно п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10- оснастить помещения гардеробов ячейками или крючками для обуви для каждого класса.- Выполнено, проведена реконструкция гардероба в холле первого этажа. Приложение №2, фото.


П.2.3 Согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 — Обеспечить соблюдение норм площади в столярной мастерской из расчета 6,0 м.кв. на одно рабочее место.- Выполнено, проведена перестановка рабочих мест в соответствии с нормой. Приложение №3, фото.

П.2.4 Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 — обеспечить гладкость потолков в кабинетах № 309,310, книгохранилище, устранить дефекты побелочного слоя. – Выполнено, проведен ремонт кровли, проведен косметический ремонт потолков в кабинетах № 309,310, книгохранилище, устранены дефекты побелочного слоя. Приложение №4, фото.

Приложение:

1. Копия договор подряда № 10-31 от 16 мая 2013г. на замену оконных блоков актового зала, сметный расчет, акт выполненных работ. Фото.
2. Копия договора купле- продажи и выполнения работ по реконструкции гардероба в холле первого этажа. Фото.
3. Фото.
4. Фото.
5. Копия протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования образовательного учреждения к новому 2013-2014 учебному году от 25.07.2013г.

Директор школы № 135



А.С. Куляпин

Русакова С.Д. 89026422310

