

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №135» г. Перми

Ул. Старцева, д. 9, г. Пермь, 614051
Тел. (342) 2666967, факс (342) 2666967
E-mail: gcon60@pstu.ac.ru
ОКПО 40898301, ОГРН 1025901371385
ИНН/КПП 5906032410/590601001

23.05.2014 № СЭД-01-18-21

На № _____ от _____

О выполнении предписания
ГПН №352/1/1 от 18.04.2014г.

Отдел надзорной деятельности
по городу Перми
Заместителю главного
государственного инспектора г.
Перми по пожарному надзору
Е.Ю. Устюгову

614046, г. Пермь, ул. Василия
Каменского, д.2

Уведомление.

Администрация МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, сообщает Вам, что предписание № 352/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по проведению угрозы возникновения пожара от 18 апреля 2014г. - выполнено. Нарушение ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г., п.33, СНиП 21-01-97* п.п.4.3,6.9*,6.13*, 6.15* - устранено полностью, восстановлен второй эвакуационный выход с первого этажа здания, согласно проектной документации, непосредственно наружу.

Директор школы № 135



А.С. Куляпин